Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 24/03/2025

C.C.PAYS D'EVAN VALLEE D'ABONDANCE
851 AVENUE RIVES DU LEMAN -CS 1084
74500 PUBLIER

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E25.1196.7_20250324145433

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuel sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	19/03/2025 09:57	**Nom Installation * :**	VINZIER- RESEAU GENERAL DE VINZIER
Date de réception :	19/03/2025 14:02	**Code et Nom PSV * :**	0000002711 - CHEF LIEU DE VINZIER
Date début analyse :	19/03/2025	**Commune* :**	VINZIER
Prélevé par :	BOURNY Maxime - BMA	**Localisation exacte :**	Mairie - robinet cuisine
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	CLO
Code et nom UGE* :	1124 - C.C. PEVA OUEST - GAVOT	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	**14**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	**<1**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	**<5**	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	**Normal**				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	**7.6**	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	**20.8**	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	**543**	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	**<0.20**	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	**<0.01**	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	**Pas de précipitations**				Observation
	Température Eau	**11,2**	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	**Normal**				Qualitatif
	Odeur	**Normal**				Qualitatif
	Couleur	**Normal**				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E25.1196.7

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

AUCHERE Ralph	MAISSE Veronique	CANCOUET Julie
Technicien Chimie Eaux	Technicienne Hygiene	Resp. unité logistique